

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน

โรงพยาบาลแก่ง จังหวัดระยอง

๑. ความเป็นมา

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ จ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงงานหน่วยจ่ายกลาง สำหรับวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวา ลายทอง)

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดระยองเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาวา ลายทอง)

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. แบบรูปรายการจ้าง

๔.๑ แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศ	จำนวน ๑๓ แผ่น
๔.๒ พร. ๔	จำนวน ๘ แผ่น
๔.๓ พร.๕ก	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๔ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาวา ลายทอง)

๕. รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

๑. เครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย หรือประกอบจากโรงงานภายในประเทศ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือยืนยันลิขสิทธิ์ระบุชื่อโรงงานที่ใช้ประกอบเครื่องปรับอากาศรุ่นที่เสนอด้วยและยี่ห้อเครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องมีการใช้งานแพร่หลายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี โดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาด้วย

๒. เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์บริการหลังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกชนิดทุกขนาด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน

๓. เครื่องปรับอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของเป็นผู้ผลิตเอง (Original Product) ไม่ใช่สินค้าจ้างผู้อื่นผลิตให้ (OEM Product)

๔. เพื่อความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่นำเสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ ISO-๑๔๐๐๑ และรับรองระบบปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ มาตรฐาน ISO-๑๗๐๒๕ และผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๕. เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการด้านชีวะอนามัยและความปลอดภัย เครื่องปรับอากาศที่นำเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ ISO-๔๕๐๐๑ และมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO-๕๐๐๐๑ และมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๖. เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว เครื่องปรับอากาศที่นำเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ๓ หรือดีกว่า ของกระทรวงอุตสาหกรรม และ มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์ ของกระทรวงแรงงาน และมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๗. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ ไสยวรรณ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานีรินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาวา ลายทอง)

๘. เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดยตรงในการให้บริการหลังการติดตั้งและการบำรุงรักษาในกรณีฉุกเฉิน ผู้ยื่นเสนอต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยองเท่านั้น โดยมีรัศมีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร จากหน่วยงาน

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ ๓ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานโดยตรง

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดซ่อนในฝ้า (คอยล์เปลือย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง

๑.๑ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทมีสายระบบดิจิทัล ควบคุมแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ (Auto, Low, Mid, High)

๑.๒ สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง ๑๖-๓๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า และปรับเพิ่มลดอุณหภูมิช่วงละ ๑ องศา-เซลเซียส และสามารถเพิ่มตัวควบคุมอุณหภูมิแบบไร้สาย (hand set) ได้ โดยเป็น option

๑.๓ เครื่องจ่ายลมเย็น มีคอยล์แบบ COATED BLUE FIN เคลือบสาร HYDROPHILIC หรือแบบอื่นที่ดีกว่า (ระบุไว้ในแคตตาล็อก) โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๑.๔ เครื่องระบายความร้อน มีอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้ Compressor Overload , Running Capacitor, Service Valve, Filter Drier, Liquid R-๓๒, Rotary Compressor ประกอบสำเร็จจากโรงงาน โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SEER ไม่น้อยกว่า ๑๓.๗๐ และพิกัดกำลังไฟฟ้าไม่เกินกว่า ๒,๐๕๐ วัตต์ (กฟผ.) และมีค่า Current Amp. ไม่มากกว่า ๙.๗๐ A. โดยระบุไว้ในแคตตาล็อก และมีหนังสือรับรองค่า SEER ที่ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต


๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของเป็นผู้ผลิตเอง ไม่ใช่สินค้าจ้างผู้อื่นผลิตให้ (OEM Product) ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔ -๒๕๕๓ โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดซ่อนในฝ้า (คอยล์เปลือย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง

๒.๑ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๑,๔๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทมีสายระบบดิจิทัล ควบคุมแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ (Auto, Low, Mid, High)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาว่า ลายทอง)

๒.๒ สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง ๑๖-๓๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า และปรับเพิ่มลดอุณหภูมิช่วงละ ๑ องศา-เซลเซียส และสามารถเพิ่มตัวควบคุมอุณหภูมิแบบไร้สาย (hand set) ได้ โดยเป็น option

๒.๓ เครื่องจ่ายลมเย็น มีคอยล์แบบ COATED BLUE FIN เคลือบสาร HYDROPHILIC หรือแบบอื่นที่ดีกว่า (ระบุไว้ในแคตตาล็อก) โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๒.๔ เครื่องระบายความร้อน มีอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้ Compressor Overload , Running Capacitor, Service Valve, Filter Drier, Liquid R-๓๒, Scroll Compressor ประกอบสำเร็จจากโรงงาน โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๒.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SEER ไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๙ และพิกัดกำลังไฟฟ้าไม่เกินกว่า ๕,๖๘๐ วัตต์ (กฟผ.) และมีค่า Current Amp. ไม่มากกว่า ๑๐.๓๐ A. โดยระบุไว้ในแคตตาล็อก และมีหนังสือรับรองค่า SEER ที่ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของเป็นผู้ผลิตเอง ไม่ใช่สินค้าจ้างผู้อื่นผลิตให้ (OEM Product) ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔ -๒๕๕๓ โดยมีหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต

๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบท่อทอลม (Duct type) พร้อมติดตั้งขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บีทียู

๓.๑ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบท่อทอลม (Duct type) แบบ Fixed Speed ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บีทียู

๓.๒ เครื่องจ่ายลมเย็น สามารถจ่ายลมเย็นได้ทั้งแบบแขวน (Hanging type) และหรือแนวตั้ง (Standing type)

๓.๓ เครื่องจ่ายลมเย็น ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ (Low, Mid, High)

๓.๔ เครื่องระบายความร้อนมีแรงลมไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ CFM.

๓.๕ ใช้คอมเพรสเซอร์แบบ Scroll น้ำยา R-๔๑๐

๓.๖ เครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นคอยล์ทองแดงแบบเรียบ Copper Plain tube หรือดีกว่า

๓.๗ เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) มีอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้ Compressor Overload, Hi-Low Pressure, Service Valve, Magnatic Contactor, Phase Loss Protection ประกอบสำเร็จจากโรงงาน

๓.๘ เครื่องจ่ายลมเย็น ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต และเครื่องระบายความร้อน ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาวา ลายทอง)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลาในการส่งมอบงาน จำนวน ๑๕๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ด้วยราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๘. การจ่ายเงิน

แบ่งเป็นจำนวน ๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. รื้อถอนฝ้ายเพดานเดิม

๒. ติดตั้งท่อลมเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๕% (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๕๕% (ร้อยละห้าสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ เดินระบบท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง

๓.๒ งานเดินฉนวนหุ้มท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้ง

๓.๓ ติดตั้งหน้ากากลม

๓.๔ งานติดตั้งพัดลม

๓.๕ งานติดตั้งท่อลม

๓.๖ หน้ากากพัดลมระบายอากาศ

๓.๗ งานเดินระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาวา ลายทอง)

๓.๘ ทดสอบรอยรื้อ

๓.๙ เดินสารทำความเย็น

๓.๑๐ ซ่อมฝ้าเพดาน

๓.๑๑ ติดตั้งเกจวัดแรงดันอากาศในห้อง

๓.๑๒ ทดสอบระบบ

และได้ทำรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ไสยวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธานินทร์ ดิษฐวิบูลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนาวา ลายทอง)